

Efficiency of Ferric Chloride (FeCl_3) and Poly-Ferric Sulfate (PFS) as Coagulants to Remove Turbidity and Organic Materials in Ardabil Water Treatment Plant

Mobasher Moghadam E¹, Fataei E ^{*2}

1. MSc, Department of Environmental Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2. Associated professor, Department of Environmental Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

* **Corresponding authors.** Tel: +989143549400, Fax: +984533338200, E-mail: ebfataei@iauardabil.ac.ir

Received: Nov 27, 2014

Accepted: Mar 13, 2016

ABSTRACT

Background & objectives: Drinking water treatment is very important owing to the importance of drinking water in human health. One of the most important methods to remove turbidity and organic substances from water sources is using proper coagulants to coagulate the water impurities. This study aimed to investigate the efficiency of coagulants i.e. Ferric Chloride (FeCl_3) and poly-ferric sulfate (PFS) on removing turbidity and reducing organic material levels from raw water supplied from Yamchi reservoir to Ardabil water treatment plant.

Methods: Present experimental-analytical study was conducted by using Jar Testing equipment. Samples of the study were taken from the conduit feeding the water treatment plant in four seasons during 2013-2014. Two coagulants namely ferric chloride and poly-ferric sulfate were tested on 48 samples taken in 4 seasons of the year with the turbidity levels of 5.67, 12.7, 15.32, and 31.35 NTU.

Results: Based on the results of this study PFS was more efficient than FeCl_3 in terms of dosage of coagulant, size of coagulum, deposition time and production of sludge with higher viscosity. More specifically, PFS was able to remove 7% more dissolved organic carbon (DOC) from the samples than FeCl_3 ; whereas decrease in value of pH was found to be lower by using PFS than FeCl_3 .

Conclusion: Based on the results, PFS can be used as a suitable and economic alternative for ferric chloride in water treatment plant of Ardabil City in terms of less coagulant dosage and high organic compounds removal efficiency.

Keywords: Drinking Water Treatment; Coagulation; Poly-Ferric Sulfate; Ferric Chloride; Dissolved Organic Carbon (DOC); Ardabil.

عملکرد منعقد کننده های فریک کلراید (FeCl_3) و پلی فریک سولفات (PFS) در حذف کدورت و مواد آلی در تصفیه خانه آب اردبیل

الناز مباشرمقدم^۱، ابراهیم فتائی^{۲*}

۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

۲. دانشیار گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

* نویسنده مسئول. تلفن: ۰۹۱۴۳۵۴۹۴۰۰ فکس: ۰۴۵ ۳۳۳۸۲۰۰ ایمیل: ebfataei@iauardabil.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت آب شرب در سلامتی مردم، تصفیه آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین روش های حذف کدورت و مواد آلی از منابع آب خام، منعقد سازی مواد زائد موجود در آب بوسیله منعقد کننده ها می باشد. این تحقیق با هدف بررسی کارایی منعقد کننده های کلرور فریک و پلی فریک سولفات در حذف کدورت و کاهش مواد آلی از منبع آب خام ورودی سد یامچی به تصفیه خانه اردبیل انجام گرفت.

روش کار: پژوهش حاضر که از نوع تجربی- تحلیلی می باشد، با استفاده از دستگاه جارتست انجام شد. نمونه های مورد مطالعه از لوله خط انتقال آب خام ورودی به تصفیه خانه در فصول ۴ گانه در طی سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ برداشته شد. به منظور انجام مراحل کیفی و کمی تحقیق بیش از ۴۸ نمونه در فصول بهار، تابستان، زمستان و پاییز با کدورت های ۵/۶۷ NTU، ۱۲/۷، ۳۱/۳۵، ۱۵/۳۲ برای دو ماده منعقد کننده فریک کلراید و پلی فریک سولفات مورد آزمایش قرار گرفت.

یافته ها: نتایج این بررسی عملکرد بهتر پلی فریک سولفات را نسبت به فریک کلراید از نظر مصرف کمتر مواد منعقد کننده، تشکیل لخته های درشت تر و کاهش مدت زمان ته نشینی با تولید لجن با چسبندگی بالا نشان داد. بطوری که به لحاظ حذف مواد آلی محلول موجود در آب (DOC)، منعقد کننده پلی فریک سولفات قادر به حذف بیشتر DOC نمونه ها به میزان ۷ درصد بود و میزان افت pH اولیه با کارکرد منعقد کننده پلی فریک سولفات نسبت به منعقد کننده فریک کلراید کمتر بود. **نتیجه گیری:** نتایج حاصله نشان داد PFS را می توان به عنوان جایگزین مناسب و اقتصادی از نظر مصرف ماده منعقد کننده به میزان کمتر و حذف ماده آلی به میزان بیشتر از آب خام نسبت به فریک کلراید برای واحد انعقاد تصفیه خانه آب اردبیل در نظر گرفت.

واژه های کلیدی: تصفیه آب شرب، انعقاد، پلی فریک سولفات، فریک کلراید، کربن آلی محلول (DOC)، اردبیل

پذیرش: ۹۴/۱۲/۲۳

دریافت: ۹۳/۹/۶

مقدمه

منابع آب سطحی اغلب حاوی ناخالصی های محلول و معلق متعددی می باشند. طی این عملیات ذرات ریز کلوئیدی به تدریج به هم چسبیده و ذرات درشت تر تشکیل می دهند (۱). مهمترین عوامل موثر در کارایی فرایند انعقاد، pH، یون های موجود در محلول های آبی (قدرت یون آب)، غلظت مواد هیومیک، دمای آب و نوع ماده منعقد کننده هستند (۲).

محدودیت های استفاده از نمک آلوم، آلومینیوم باقیمانده و مشکوک بودن ارتباط بیماری آلزایمر با آن است. همچنین استفاده از کلرید فریک در حذف کدورت با ایجاد رنگ در آب همراه است که بر روی اجسام لکه زرد متمایل به قرمز قهوه ای ایجاد می کند و اگر مقدار آن در آب بیشتر از 1 mg/L باشد موجب کدورت شده و مزه دارویی به آب می دهد (۳). بطور معمول نمک های فلزی نظیر

سولفات آلومینیوم (آلوم)، سولفات فریک، سولفات فرو، کلرید فریک و پلی آلومینیوم کلراید به عنوان منعقد کننده و ترکیباتی نظیر آلومینات سدیم، بنتونیت، سیلیکات سدیم (سیلیس فعال) و انواع پلی الکترولیت های کاتیونی، آنیونی و غیر یونی به عنوان کمک منعقد کننده در تصفیه آب جهت حذف کدورت مورد استفاده قرار می گیرند (۴). برخی از مطالعات انجام شده در ایران و جهان در زمینه FeCl_3 و PFS به شرح زیر می باشد:

پیر صاحب و همکاران، ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقد کننده های مختلف را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد استفاده از منعقد کننده های پلی آلومینیم کلراید، سولفات فرو، کلروفریک و سولفات آلومینیم در کدورت های ۵۰، ۲۰، ۱۰ NTU میزان pH کاهش می یابد، به طوری که با افزایش هر میلی گرم در لیتر منعقد کننده های پلی آلومینیم کلراید، سولفات فرو و کلروفریک، pH حدود ۰/۱ واحد کاهش پیدا نمود. این در حالی است که به ازای هر میلی گرم در لیتر کلرو فریک حدود ۰/۲ واحد pH کاهش حاصل شد (۵). نتایج تحقیقات شاه منصور و همکاران نشان داد که کلرور فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت، کلیفرم های کل و TOC کارایی بهتری نسبت به آلوم دارند و کلرور فریک در حذف TOC بهتر از PAC عمل می نماید. با در نظر گرفتن مشکلات مربوط به مصرف کلرور فریک، استفاده از PAC به عنوان منعقد کننده در حذف کدورت، کلیفرم های کل و TOC گزینه بهتری نسبت به آلوم و کلرور فریک در فرآیند انعقاد می باشد (۶).

فاضلی و همکاران نشان دادند که راندمان عملکرد پلی فریک سولفات در فرایند انعقاد به منظور حذف کدورت بالا بوده و در کدورت های بالاتر راندمان حذف رابطه مستقیمی با میزان کدورت اولیه داشته و با افزایش کدورت راندمان حذف نیز افزایش

می یابد. بطوری که میزان ۲ میلی گرم در لیتر پلی فریک سولفات قادر است راندمان حذف کدورت را از ۱۰ به ۸۴ در صد برساند (۷). کرد مصطفی پور و همکاران کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، فریک کلراید و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب آشامیدنی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دوز منعقد کننده مصرفی؛ راندمان حذف نیز افزایش می یابد راندمان حذف متاثر از کدورت اولیه بوده به طوریکه هر چه کدورت اولیه بیشتر باشد راندمان حذف نیز بیشتر خواهد بود (۸). حسنی و همکاران در مطالعه ای عملکرد منعقد کننده ها را با شرایط انعقاد پیشرفته در حذف کدورت و مواد آلی در رودخانه کرج مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد از نظر کمی، پلی آلومینیوم کلراید در مقایسه با کلروفریک در کدورت های میانگین سالانه ۶ NTU، در حذف بیشتر کدورت، DOC، TOC، UV254، TTHM و افت کمتر pH و قلیابیت نسبت به کلرور فریک عملکرد بهتری نشان می دهد. از نظر کیفی استفاده از پلی آلومینیوم کلراید نسبت به کلروفریک، در سایز ذرات تشکیل شده درشت تر، سرعت ته نشینی فلاکها بیشتر، درصد حجمی لجن ته نشین شده و میزان حذف کدورت بیشتر، عملکرد بهتری دارد (۹). نتایج تحقیق بنی هاشم و همکاران نشان داد سرعت ته نشینی فلاکها با کاربرد PACI، بیش از دوماه منعقد کننده آلوم و فریک کلراید است. همچنین دست یافتند که PACI قادر است پس از ۱۰ دقیقه کدورت نمونه را به میزان مطلوب ۱ NTU برساند و این نشان از سرعت بالای ته نشینی فلاکها با منعقد کننده PACI دارد. بر خلاف دو منعقد کننده آلوم و کلریدفریک، پلی آلومینیوم کلراید به تغییرات دمایی آب حساس نبوده و نوسانات کدورت باقی مانده دیده نمی شود. این موضوع عملکرد مناسب PACI را در مقایسه با دو منعقد کننده دیگر در درجه حرارت های متغیر آب

در تابستان و زمستان به خوبی آشکار می‌سازد (۱۰).
سینها و همکاران، به این نتیجه رسیدند که پلی آلومینیوم کلراید در مقایسه با سایر مواد منعقد کننده نظیر سولفات آلومینیم، کلروفریک در شرایط کدورت متوسط و بالا از عملکرد بهتری برخوردار است. به عنوان مثال نیاز به مقدار کمتر به دلیل شارژ بار یونی بیشتر، تشکیل لخته‌های درشت تر، کاهش مدت زمان ته نشینی فلاک، تولید لجن کمتر، عدم نیاز به تنظیم کننده، عملکرد بهتر در دماهای پایین تر، افزایش pH از جمله این موارد است (۱۱).
یکی از مشکلات تصفیه خانه آب اردبیل ورود ترکیبات آلی به منبع آب سطحی تامین کننده آب خام این تصفیه خانه می‌باشد. این مواد حاصل از ورود مواد آلی ناشی از تجزیه بقایای گیاهی و تخلیه فاضلابهای شهری و روستائی، پساب استخرهای پرورش ماهی، استخرهای آبگرم و اراضی کشاورزی می‌باشد. لذا هر گونه تلاش در بهبود فرایند تصفیه و کاهش آلودگی در فرآیند تصفیه آب اردبیل ارزشمند بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در تصفیه خانه آب اردبیل از مواد منعقد کننده فریک کلراید (FeCl_3) استفاده می‌شود؛ در حالی که بسیاری از مواد منعقد کننده دیگر نظیر پلی فریک سولفات (PFS) دارای عملکرد بهتری بوده و می‌تواند جایگزین این ترکیبات گردد. لذا در این تحقیق عملکرد منعقد کننده PFS در حذف کدورت و کربن آلی محلول (DOC)، کاهش قلیائیت و pH در شرایط مختلف کوآگولاسیون متداول و امکانسنجی جایگزینی PFS به جای FeCl_3 در منبع آب خام سد یامچی تصفیه خانه آب اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار

این تحقیق، از نوع مطالعات تجربی و تحلیلی می‌باشد. آزمایش جار با استفاده از آب خام ورودی تصفیه خانه آب اردبیل در ظروف جار با حجم‌های

یک لیتری و با نمونه‌برداری از عمق ۲ سانتی متری از سطح آب صورت گرفت. برنامه‌ریزی دستگاه جارتست با ۶۰ ثانیه اختلاط سریع با ۱۴۰ دور در دقیقه، ۲۰ دقیقه اختلاط آرام با ۴۰ دور در دقیقه، ۳۰ دقیقه زمان ته نشینی دنبال گردید (۱۲). بعد از اتمام زمان ته‌نشینی نمونه‌های جار بلافاصله مورد آنالیز قرار گرفتند. آزمایشات در آزمایشگاه تحقیقات شیمی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با رعایت قانون نمونه‌برداری مورد آنالیز قرار گرفتند. در این پژوهش ثابت ماندن ماهیت فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که حتی‌الامکان کدورت نمونه‌ها مشابه کدورت‌های ایجادشده در فصول مختلف سال باشد. بنابراین نمونه‌ها در طول یک‌سال و در چهار فصل انجام گرفت و سعی گردید کدورت واقعی ورودی به تصفیه خانه باشد.

روش نمونه‌برداری

نمونه‌برداری از آذر ماه سال ۱۳۹۲ به مدت یک سال از لوله خط انتقال آب خام ورودی به تصفیه خانه مطابق با مندرجات جدول ۱ و مطابق با روش‌های استاندارد آنالیز آب ویرایش ۲۱ سال ۲۰۰۵، انجام شد (۱۳). مقایسه کارآیی حذف کربن آلی محلول (DOC) در pH‌های مختلف به تنهایی و در کدورت‌های مختلف مورد آنالیز قرار گرفت. به منظور انجام مراحل کیفی و کمی تحقیق ۴۸ نمونه در ۴ فصل با کدورت‌های نزدیک به طبیعی برای آب خام که در فصل پاییز کدورت آب خام ۳۱/۳۵، در فصل زمستان ۱۵/۳۲، در فصل بهار ۵/۶۷ و در فصل تابستان ۱۲/۷ برای دو ماده منعقد کننده فریک کلراید و پلی فریک سولفات مورد آزمایش قرار گرفت.

نمونه‌برداری (ظروف، حجم نمونه، نگهداری و زمان ماند) بر اساس جدول I:1060 استاندارد متد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) انجام شد (۱۴).

جدول ۱. میانگین (۴ فصل) مقادیر پارامترهای کیفی آب خام ورودی به تصفیه خانه یامچی (رودخانه بالخلو)

پارامتر	مقدار (بر حسب متوسط سالیانه)
DOC (mg/L)	۳/۶۵
کدورت (NTU)	۱۲/۴
دما (درجه سانتی گراد)	۱۱
pH	۸

روش های اندازه گیری پارامترها

روش های مورد استفاده برای اندازه گیری پارامترهای مورد بررسی در طول انجام تحقیق به شرح زیر بود:

– کدورت به روش نفلومتری^۱ با استفاده از دستگاه ۲۱۰۰p محصول شرکت هچ^۲ آمریکا اندازه گیری شد.

– DOC^۳ مطابق با استاندارد با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر DR5000 بعد از فیلتر کردن نمونه با کاغذ صافی نوع ممبران فیلتر ۰/۴۷ mm با قطر ۰/۴۵ میکرون بدون استریل- سلولز استات، اندازه گیری گردید.

– pH نمونه ها با pH متر محصول کمپانی متروم سوئیس مدل ۸۳۰ اندازه گیری گردید. دستگاه مذکور روزانه با استفاده از محلول های بافر استاندارد کالیبره می گردید. قلیائیت با استفاده از روش تیتراسیون استاندارد متد (۲۰۰۵) اندازه گیری گردید.

مقادیر پارامترهای کمی شامل کدورت باقیمانده، pH، DOC و قلیائیت در حالت قبل و بعد از آزمایش جار و پارامترهای کیفی شامل اندازه ذرات، سرعت ته نشینی ذرات و اندیس حجمی لجن مورد مقایسه قرار گرفت. در تحقیق حاضر از کلروفیک ۳۷ درصد و پلی فریک سولفات ۱۳ درصد به عنوان منعقد کننده و از پتاسیم هیدروژن فتالات ۱۰۰٪ خالص شرکت مرک آلمان به عنوان استاندارد ماده آلی استفاده گردید. تمامی آزمایش های جار در دمای اتاق یعنی ۲۰ درجه سانتی گراد انجام شد. از اسید سولفو کرومیک به عنوان حذف کننده مواد آلی از سطوح ظروف آلوده و سطح میله و پدال های همزن دستگاه جار استفاده گردید. تمامی غلظت های ماده منعقد کننده بر اساس یون فعال مطابق با آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا تهیه و مورد استفاده قرار گرفتند (۱۳).

یافته ها

برای تعیین دوز بهینه منعقد کننده ها از کدورت های مختلف ۵/۶۷ NTU، ۱۲/۷، ۱۵/۳۲، ۳۱/۳۵ در ۴ فصل به مدت یک سال از آزمایش جار استفاده گردید. دوز بهینه برای هر کدام از کدورت ها در جدول ۲ تعیین گردیده است و میزان تعیین دوز بهینه بر اساس شفافیت مایع رویی، سرعت تشکیل اولین لخته، و هم به لحاظ اینکه از نظر اقتصادی به صرفه باشد از بشرهای شماره ۱ تا ۶ یک بشر به عنوان بشر بهینه در نظر گرفته شد و اشکال و نمودارهای ۱ الی ۶ مربوط به نتایج داده ها ارائه شده است.


¹ Nephelometric Method

² HACH


³ Dissolved Organic Carbon

جدول ۲. نتایج حاصل از تعیین دوز بهینه منعقد کننده‌ها


فصول		پلی فریک سولفات (PFS)				فریک کراید (FecI3)			
استاندارد کدورت آب شرب 1053 WHO EPA	کدورت آب خام ورودی (NTU)	دوز بهینه ماده mg/L	درصد حذف DOC	کدورت باقی مانده بعد از جارتست	کدورت باقی مانده mg/L	درصد حذف DOC	دوز بهینه ماده mg/L	درصد حذف DOC	کدورت باقی مانده بعد از جارتست
بهار	۸-۶/۵	۷	۳۷/۵	۳/۰۷	۴۵/۸۵	۳۵	۱۰	۴۴/۶۲	۳/۱۴
تابستان	۸-۶/۵	۹	۳۰	۳/۱۲	۷۵/۴۳	۲۲/۵	۱۰	۷۵/۲۷	۳/۱۴
زمستان	۸-۶/۵	۹	۷۹/۳۱	۲/۸۵	۸۱/۳۹	۷۲/۴۱	۱۱	۷۹/۶۳	۳/۱۲
پاییز	۸-۶/۵	۸	۴۳/۲۴	۲/۹۷	۹۰/۵۲	۳۲/۴۳	۱۰	۹۰/۱۴	۳/۰۹




شکل ۱. میانگین بیشینه درصد حذف کدورت اولیه (NTU)




شکل ۲. میانگین بیشینه درصد حذف کربن آلی محلول DOC (mg/L) نمونه‌ها




شکل ۳. میانگین کمینه باقی مانده کدورت (NTU) در دوزهای بهینه FecI3



شکل ۴. میانگین کمینه باقی مانده کدورت (NTU) در دوزهای بهینه PFS



شکل ۵. میانگین میزان افت مقدار pH اولیه توسط منعقد کننده ها



شکل ۶. مقایسه DOC (mg/L) آب خام و میانگین کمینه باقی مانده نمونه ها بعد از جارتست توسط منعقد کننده FeCl3 و PFS

بحث

DOC را ۴۷/۵۱ درصد نشان می دهد. تفسیر حاصل از اشکال ۱ و ۲ نشان داد مقدار حذف پارامترهای کدورت و DOC با استفاده از منعقد کننده پلی فریک سولفات بالاتر از منعقد کننده کلروفریک می باشد. تغییرات میزان دوز بهینه مواد منعقد کننده با مقادیر کدورت آب خام و کدورت باقیمانده پس از استفاده از منعقد کننده پلی فریک سولفات در شکل ۳ و با کاربرد کلروفریک در شکل ۴ ارائه شده است. تفسیر حاصل از شکل های ۶ و ۵ مشخص می نماید که عملکرد منعقد کننده ها کاملاً با مقدار کدورت اولیه مرتبط بوده بطوری که با افزایش میزان کدورت اولیه راندمان حذف کدورت نیز بالا بوده است. نتایج مطالعه فاضلی و همکاران نشان می دهد که در

همانطور که از نتایج ارائه شده در جدول ۲ مشخص می باشد، در کدورت های میانگین سالانه سد یامچی ۱۲/۴ NTU میانگین DOC آب خام ورودی به تصفیه خانه در طی فصول سالیانه ۳/۶۵ (mg/l) می باشد، با کارکرد منعقد کننده کلروفریک و انجام آزمایشات برای گرفتن DOC، مقدار باقیمانده DOC آب خام به صورت میانگین سالیانه ۲/۲۵ (mg/l) می باشد که میانگین درصد حذف مواد آلی ۴۰/۵۸ درصد می باشد. با کارکرد منعقد کننده پلی فریک سولفات و انجام آزمایشات برای گرفتن DOC، مقدار باقیمانده DOC آب خام به صورت میانگین سالیانه ۲ می باشد که میانگین درصد حذف

کدورت‌های بالاتر راندمان منعقدکننده پلی فریک سولفات رابطه مستقیمی با میزان کدورت اولیه داشته و با افزایش کدورت میزان راندمان نیز افزایش می‌یابد، بطوری که میزان ۲ میلی گرم در لیتر پلی فریک سولفات قادر است راندمان حذف کدورت را از ۱۰ به ۸۴ درصد برساند.

تغییر مقادیر پارامترهای pH و DOC در نمونه‌های آب فصل‌های چهارگانه با استفاده از منعقدکننده کلروفریک و پلی فریک سولفات در شکل‌های ۵ و ۶ ارائه شده است. تفاسیر حاصل از مقایسه عملکرد منعقدکننده‌ها در حذف DOC نمونه‌ها و تغییرات pH که در شکل‌های ۵ و ۶ ارائه شده است؛ حاکی از این است که راندمان حذف پارامترهای pH کمتر و DOC با استفاده از منعقدکننده پلی فریک سولفات بیشتر از منعقدکننده کلروفریک بوده است. بطوری که مقایسه صورت گرفته نشان از افت کمتر pH با کاربرد پلی فریک سولفات نسبت به کلرید فریک دارد. پیرصاحب و همکاران نیز عملکرد بهتر پلی فریک سولفات نسبت به سایر منعقدکننده‌ها را در حذف کدورت نشان دادند.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر که به منظور بررسی امکان حذف بیشتر آلودگی آلی آب خام تصفیه خانه اردبیل با استفاده از دو منعقدکننده پلی فریک سولفات و کلروفریک با استفاده از آزمایش جار در چهار فصل نمونه‌برداری شده انجام گرفت، نشان داد که پلی فریک سولفات بعنوان منعقدکننده در حذف ماده آلی (کربن آلی محلول) بهتر از فریک کلراید در منبع آب خام سد یامچی عمل می‌نماید. به طوری که مشاهده شد مدت زمان تشکیل نخستین فلوک PFS به مراتب خیلی کمتر از فریک کلراید بوده و در بعضی از آزمایش‌ها به ۶۰ ثانیه هم می‌رسید، ولی در مورد فریک کلراید چندین دقیقه به طول می‌انجامید.

از طرف دیگر از آنجائی که در تهیه فریک کلراید از مواد اولیه ارزان قیمت و نامرغوب (آهن قراضه) استفاده می‌شود، لذا احتمال ورود فلزات سنگین نظیر سرب، جیوه، کروم، کبالت، کادمیوم، آرسنیک و غیره به همراه آن به داخل آب تصفیه شده وجود دارد، در حالی که PFS از مواد اولیه بسیار مرغوب تهیه می‌گردد. همچنین پلی فریک سولفات خاصیت خوردگی ندارد و سیستم در اثر استفاده از این ماده مانند فریک کلراید خطر خاصیت خوردگی را به همراه ندارد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه منعقدکننده پلی فریک سولفات ۷٪ بیشتر نسبت به فریک کلراید عمل حذف ماده آلی را انجام داده است؛ از نظر دوز استفاده شده و درصد غلظت پلی فریک سولفات نیز نسبت به فریک کلراید پایین بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می‌باشد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از مقایسه غلظت‌های بهینه دو ماده منعقدکننده فریک کلراید و پلی فریک سولفات که نشان‌دهنده افت کمتر pH با کاربرد پلی فریک سولفات نسبت به فریک کلراید می‌باشد، لذا استفاده از پلی فریک سولفات به جای کلروفریک در فرآیند انعقاد تصفیه خانه آب شرب اردبیل پیشنهاد می‌گردد.

تشکر و قدردانی

مطالعه فوق بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد می‌باشد که به شماره ۱۱۹۵۰۵۰۸۹۲۱۰۱۰ در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به تصویب رسیده است. در اینجا نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند از زحمات مسئولین محترم آزمایشگاه گروه شیمی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و آقای دکتر محمد عبدالله زاده که در انجام این تحقیق به عنوان استاد مشاور همکاری داشتند، تشکر و قدردانی به عمل آورند.

References

- 1- Qasim SR, Motley EM, Zhu G. Water Works Engineering. Prentice-hall, Inc., 2004: 25.
- 2- UNESCO, WHO, UNEP. Water quality assessments, 25th Ed., Chapman and Hall Ltd., Landon. 2000: 48.
- 3- Sadeddin K, Naser A, Firas A. Removal of turbidity and suspended solids by electro-coagulation to improve feed water quality of reverse osmosis plant. Desalination. 2011; 268(1): 204-207
- 4- Alipour V, Bazrafshan E. Water Treatment, first print, first volume, Danesh Nama Publications. 2002:75.
- 5- Pirsahab M, Zinatizadeh AA, Dargahi A. Evaluation on efficiency of coagulation process to remove lower levels of turbidities and colors by using various coagulants. Journal of Water and Wastewater. 2012;1:111-118.
- 6- Shahmansouri M, Neshat A. Comparison of poly-aluminum chloride, aluminum sulfate and ferric chloride in removing total cliform and TOC. Journal of Water and Wastewater. 2011; 48: 39-44.
- 7- Fazeli M, Yazdi M, Shokati H. Optimization of coagulation and flocculation by using alternative coagulants , 4th national conference on Civil Engineering. Tehran. Iran. 2008.
- 8- Kordmostafapour F, Bazrafshan E, Kamani H. Comparative study on efficiency of aluminum sulfates, ferric chloride and poly-aluminum chloride as flocculating agents for drinking water. Eleventh National Conference on Environmental Health, Zahedan, Iran, 2008.
- 9- Hasani AH, Javid AH, Borgeei SM, Chavoshbashi SAA. Comparison of two methods of reverse osmosis and nanofiltration remove nitrate from drinking water. Environmental Science and Technological Journal. 2007;6(3):1-12.
- 10- Banihashem A, Alavimoghadam M, Maknoun R. Application of poly-aluminum chloride to flocculate water supply of Tehran. Journal of Technology of Education. 2007; 3(2)9-113.
- 11- Sinha S, Yoon Y, Amy G, Yoon J. Determining Effectiveness of conventional and coagulants through Effective characterization schemes. Chemosphere. 2004;57(9):1115-1122.
- 12- Abdollahzadeh M, Torabian AH. compare performance of coagulant to remove turbidity and improved coagulation conditions. Environmenal Sciences Journal. 2009;36(55):111-118.
- 13-APHA, AWWA, WPCF. Standard methods for examination of water and wastewater., 21th Ed. 2005.
- 14- USEPA. Enhanced coagulation and enhanced precipitative softening guidance manual. Office of Water (4607). 1999: 815-R-99-012.